

# A1

1	ACPW
2	ACPW

X8

3	AKBPW
4	AKBPW

X9

3	OUTBBP
4	OUTBBP

X10

○	X14
○	X13

X5

1	OUT +
2	OUT -

24 В  
X4

1	OUT +
2	OUT -

X6

1	AKB +
2	AKB -

~ 220 В  
50 Гц  
X1

1	L
2	GND
3	N

- A1 - плата управления
- X1 - клеммник подключения сети
- X4 - клеммник подключения внешнего источника резервного питания
- X5 - клеммник подключения нагрузки
- X6 - клеммник подключения АКБ
- X8 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"
- X9 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"
- X10 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"
- X13, X14 - места для установки перемычек (смотри РЭ)

## ФИАШ.436234.574 МЭ

источник вторичного  
электропитания резервированный  
СКАТ-2400И7 исп.5000  
Электромонтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

**БАСТИОН**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утвердил				