

XP5	
1	PWR
2	ACPW
3	AKBPW
4	OUTBBP
5	COMM
6	+AKB

XP4

○	○
---	---

XA4	
OUT +	OUT -
1	2

12 B

	XA3	XA2
	AKB 1 +	
	AKB 1 -	
		AKB 2 +
		AKB 2 -
1		
2		
1		
2		

~ 220 В
50 Гц

XA1	
L	1
GND	2
N	3

А1 - плата управления
ХА1 - клеммник подключения сети
ХА2, ХА3 - клеммники подключения АКБ
ХА4 - клеммник подключения нагрузки
ХР4 - контакты для холодного пуска
ХР5 - клеммник подключения к информационным выходам

					ФИАШ.436234.571 МЭ									
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 исп.5000 Электромонтажный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.														
Проверил														
Т. контр.								Лист		Листов	1			
								БАСТИОН						
Н. контр.														
Утвердил														