

Перв. примен.		Справ. №		ФИАШ.436234.567 МЭ																						
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		А1																				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		XP5																				
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		<table><tr><td>1</td><td>PWR</td></tr><tr><td>2</td><td>ACPW</td></tr><tr><td>3</td><td>AKBPW</td></tr><tr><td>4</td><td>OUTBBP</td></tr><tr><td>5</td><td>COMM</td></tr><tr><td>6</td><td>+AKB</td></tr></table>					1	PWR	2	ACPW	3	AKBPW	4	OUTBBP	5	COMM	6	+AKB
1	PWR																									
2	ACPW																									
3	AKBPW																									
4	OUTBBP																									
5	COMM																									
6	+AKB																									
Разраб.										12 В																
Проверил										XA4																
Т. контр.										<table><tr><td>1</td><td>OUT +</td><td>2</td><td>OUT -</td></tr></table>					1	OUT +	2	OUT -								
1	OUT +	2	OUT -																							
Н. контр.										XA3																
Утвердил										<table><tr><td>1</td><td>AKB 1 +</td><td>2</td><td>AKB 1 -</td><td>1</td><td>AKB 2 +</td><td>2</td><td>AKB 2 -</td></tr></table>					1	AKB 1 +	2	AKB 1 -	1	AKB 2 +	2	AKB 2 -				
1	AKB 1 +	2	AKB 1 -	1	AKB 2 +	2	AKB 2 -																			
										XA2																
										<table><tr><td>1</td><td>L</td><td>2</td><td>GND</td><td>3</td><td>N</td></tr></table>					1	L	2	GND	3	N						
1	L	2	GND	3	N																					
										XA1																
										~ 220 В 50 Гц																
А1 - плата управления XA1 - клеммник подключения сети XA2, XA3 - клеммники подключения АКБ XA4 - клеммник подключения нагрузки XP4 - контакты для холодного пуска XP5 - клеммник подключения к информационным выходам										ФИАШ.436234.567 МЭ																
										источник вторичного электропитания резервированный																
										СКАТ-1200Д исп.2																
										Электромонтажный чертеж																
										Лит. Масса Масштаб																
										Лист Листов 1																
										БАСТИОН																