

Перв. примен.		Справ. №		ФИАШ.436234.635 МЭ																	
Подп. и дата		Инв. № д-ла		Взам. инв. №		А1															
Инв. № подл.		Подп. и дата		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		СКАТ-2400И7 источник вторичного электропитания резервированный Электромонтажный чертеж		Лит.		Масса		Масштаб	
Разраб.				Проверил				Т. контр.						Лист		Листов		1		БАСТИОН	
Н. контр.				Утвердил																	

А1 – плата управления
X1 – клеммник подключения сети
X2 – отдельно вынесенная дополнительная клемма подключения заземления
X3 – клемма подключения к "+" АКБ (красный провод)
X4 – контакты "ХОЛОДНЫЙ ПУСК" (смотри РЭ)
X5 – клемма подключения к "-" АКБ
X13 – клеммник релейного выхода "НАЛИЧИЕ СЕТИ"
X14 – клеммник подключения нагрузки

~ 220 В, 50 Гц

24 В

X2

PE

1

X1

N

PE

L

3

2

1

X14

OUT-

OUT+

ACON

ACON

2

1

2

1

X13

X3

+АКБ

1

24 В

X5

-АКБ

1

X4

o o