

Перв. примен.		Справ. №		ФИАШ.436234.673 МЭ	
Подп. и дата		Инв. № докл.		Взам. инв. №	
Инв. № подл.		Подп. и дата		ФИАШ.436234.673 МЭ	
Изм.		Лист		№ докум.	
Разраб.		Подп.		Дата	
Проверил					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утвердил					
СКАТ-2400И7 исп.5000 источник вторичного электропитания резервированный Электромонтажный чертеж				Лит. Масса Масштаб	
				Лист Листов 1	
				БАСТИОН	

А1

24 В

X13 X14 X6

2	ACON
1	ACON
2	OUT-
1	OUT+
2	AKB-
1	AKB+

X4

~ 220 В, 50 Гц

X1

3	L
2	PE
1	N

X2

1	PE
---	----

А1 – плата управления  
Х1 – клеммник подключения сети  
Х2 – отдельно вынесенная дополнительная клемма подключения заземления  
Х4 – контакты “ХОЛОДНЫЙ ПУСК” (смотри РЭ)  
Х6 – клеммник подключения к АКБ  
Х13 – клеммник релейного выхода “НАЛИЧИЕ СЕТИ”  
Х14 – клеммник подключения нагрузки

ФИАШ.436234.673 МЭ

Формат А4